

Vesimittarin asentaminen

Vesimittarin tarvikkeineen toimittaa vesilaitos ja asentaa laitoksen hyväksymä asentaja, ellei toisin sovita. Vesimittareiden vaihdoista jatkossa vastaa laitos. Vesimittari sijoitetaan siihen huonetilaan, jossa tonttivesijohto nousee rakennuksen sisään.

Vesimittarin **asennuspaikan tulee olla lämmin ja lattiakaivollinen tila**. Vesimittarin tulee olla helposti huollettavissa sekä suojassa pakkaselta ja kuumuudelta (D1, §2.4.2). Mittarin sijoituspaikaksi sopii esim. tekninen tila tai sen puuttuessa kodinhoitohuone. Asennuspaikasta riippumatta mittarille on varattava vapaata tilaa vähintään 0,6 m korkeasti ja 0,6 m pitkästi. Vesimittaria ei saa koteloida eikä eristää luettavuuden tai huollon takia.

Mittarin saa liittää putkiston vasta huuhtelun jälkeen. Näin vältetään epäpuhtauksien mahdollisesti aiheuttamat tukkeumat ja käyttöhäiriöt. Vesimittari liitetään putkistoon kierreltiimillä ja mittarin molemmin puolin asennetaan sulkuventtiilit.

Vesimittari pyritään asentamaan vaakatasoon mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi, mutta useimmat vesimittarit ovat nykyään ns. vapaa-asentoisia eli ne voidaan asentaa mihin asentoon tahansa.

Kuva. **Esivalmistelumaksun mukainen asennuspaketti vesimittarista tarvikkeineen**. Vesimittarin molemmin puolin on oltava sulkuventtiilit. Näistä takaisku-/yksisuuntaventtiili estää veden virtauksen väärään suuntaan. Kiinteistön on huolehdittava aina vesimittaritelineen asennus ja kannakointi ennen vesimittarin asentamista.

